

Muster Elektromotoren GmbH
 Inh. M. Mustermann
 Hauptstraße 5
 1234 Musterstadt



Ennsberger
 GmbH

**ELEKTROMOTOREN Reparatur
 MASCHINEN Service**


A-4840 Vöcklabruck • Industriestraße 39

Tel. 07672/72325-0 • Fax 07672/72325-9
 www.ennsberger.at • info@ennsberger.at

Auswuchtprotokoll

Auftrags-Nr.: 15160758

Rotor- und Auswuchtdata



Bezeichnung	
a	135 mm
b	180 mm
c	110 mm
R1	265 mm
R2	265 mm
Rotormasse	27 kg
Betriebsdrehzahl	3000 1/min
Auswuchtdrehzahl	403 1/min
Wuchtgüte Q nach ISO1940	G 6,3

Toleranzen

Zulässige Gesamtunwucht	541,45 gmm	
	Ebene 1	Ebene 2
Auswuchttoleranz (bezogen auf R1, R2)	961,51 mg	1,08 g
Zulässige dynamische Unwucht	254,80 gmm	286,65 gmm

Ergebnisse

	Ebene 1			Ebene 2		
	[gmm]	[mg]	[°]	[gmm]	[mg]	[°]
Urunwucht	3845,10	14509,81	338,68	1960,14	7396,75	154,25
Restunwucht	146,71	553,63	178,63	133,82	504,97	273,75

Rotor in Toleranz

Sonstiges

Bemerkungen:

Datum 16.10.2015

Bediener Ennsberger